Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom" Sp. z o.o.
ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów

Tel. 0/prefix/68 385-24-07 Fax 0/prefix/68 385-23-70
BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 10901580 0000 0000 58050470
NIP 973-07-12-918 REGON 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Kapitał zakładowy: 34'561'000,00 zł

Jaskość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
SUW Brzezie k. Pomorska – I kwartał 2023 r.

Parametr	Jednostka	Wymagania*	SUW Brzezie k. Pomorska
B			
Temperatura	**°C**		**9,8**
Barwa	**mg Pt/l**	**akceptowalna - zalecany zakres wartości do 15**	**<5**
Mętność	**NTU**	**akceptowalna - zalecany zakres wartości do 1**	**0,22**
pH		**6,5-9,5**	**7,5**
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	**µS/cm**	**2500**	**658**
Zapach		**Akceptowalny**	**<1**
Smak		**Akceptowalny**	**<1**
Badania mikrobiologiczne			
Liczba Escherichia coli	**jtk/100 ml**	**0**	**0**
Liczba bakterii grupy coli	**jtk/100 ml**	**0**	**0**
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	**jtk/1 ml**	**bez nieprawidłowych zmian[1)]**	**0**

* wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
< należy interpretować jako nie wykryto
1) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Woda pochodząca z SUW Brzezie k. Pomorska jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego. Parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody, odpowiadają warunkom stawianym wodzie do picia, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).